

# CERTIFICATO

L'impresa

**Hermann S.r.l.**  
Via Salvo d'Acquisto  
29010 PONTENURE  
ITALIA

fabbricato nel sito produttivo

**Gelsenkirchen**

del prodotto

**Collettore solare**

di tipo


**CFV2.5**

il certificato de conformità

**DIN EN 12975-1:2006-06**  
**DIN EN 12975-2:2006-06**

**CEN-KEYMARK-Regolazione del programma per prodotti termici solari versione 10.07**  
**(Edizione: 2009-02)**

e viene concesso il diritto a utilizzare il contrassegno



in collegamento con il numero di registrazione citato.

**Numero di registrazione: 011-7S794 F**

**Il presente certificato è valido fino al 2014-05-31.**




DAP-ZE-2460.00

Vedi allegato per ulteriori indicazioni  
DIN CERTCO Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH  
Alboinstraße 56, 12103 Berlin



2009-06-02

Dipl.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Sören Scholz  
- Direttore dell'ente di certificazione -



## **Allegato**

al certificato con il numero di registro 011-7S794 F del 2009-06-02

### **Dati tecnici**

Cfr.scheda tecnica del verbale di collaudo di 2009-05-20

Osservazione/i:

- La prova di resistenza al gelo secondo la norma DIN EN 12975-2, paragrafo 5.8 non è necessaria. Secondo le indicazioni del produttore, i collettori certificati possono essere utilizzati in zone a rischio di gelo soltanto se si fa uso di un adeguato anticongelante.
- Il test opzionale di resistenza agli urti secondo la norma DIN EN 12975-2, paragrafo 5.10 non è stato eseguito.

### **Laboratorio di prova / Ufficio di controllo**

TÜV Rheinland Immissionsschutz  
und Energiesysteme GmbH  
Testzentrum Energietechnik  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

### **Rapporti di collaudo**

No. 21211438 CFV2.5 di 2009-05-20

504