

(Directives 90/396/CEE « Appareils à gaz » et 92/42/CEE « Rendement des chaudières »)
(« Gas appliances » 90/396/EEC and 92/42/EEC « Boilers efficiency » Directives)

Numéro : 1312BP4025 (rév. 6)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- **Fabriqué par :**
Manufactured by : **SAUNIER DUVAL ECCI**
17, rue de la Petite Baratte – BP 41535
F-44315 NANTES CEDEX 03
- **Marque commerciale et modèle(s) :**
Trade mark and model(s) : **SAUNIER DUVAL – RENOVA BULEX**
BULEX – PROTHERM
- THEMACLASSIC F 30 E-A
 - THEMACLASSIC F AS 30 E-A
 - THEMAFAST F 30 E-A
 - THEMPLUS F 30 E
 - THEMAFAST F 30 E H-MOD
 - THEMPLUS F 30 E H-MOD
 - THEMACLASSIC F AS 30-A
 - THEMAFAST F30 H-MOD 3S
 - THEMACLASSIC F 30 H-MOD 3S
- **Genre de l'appareil :**
Kind of the appliance : **CHAUDIERE BASSE TEMPERATURE DOUBLE SERVICE**
(Types B22, C12, C32, C42, C52, C82)
LOW TEMPERATURE BOILER
COMBINED BOILER (Types B22, C12, C32, C42, C52, C82)
- **Désignation du type :**
Type designation : **PERF OF 30 E**

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
BE	20/25	I2E+
BE	28-30/37	I3+
FR	20/25 ; 28-30/37	II2E+3+
IT-ES-PT	20 ; 28-30/37	II2H3+
IT	20 ; 28-30/37	II2HM3+
LU	20	I2E

est conforme aux exigences essentielles des directives « Appareils à gaz » 90/396/CEE et « Rendement des chaudières » 92/42/CEE.
is in conformity with essential requirements of 90/396/EEC « Gas appliances » and 92/42/EEC « Boiler efficiency » directives.

CERTIGAZ
Le Directeur Général


Yannick ONFROY

Paris le : 07 mars 2006

Rév. 6 : 1312BP4025 du 2004/04/19

PERFORMANCES ENERGETIQUES ENERGY PERFORMANCE

Directive 92/42/CEE « Rendement des chaudières »
92/42/EEC « Boilers efficiency » Directive

Annexe au certificat

Numéro : 1312BP4025 (rév. 6)

- **Fabricant :** SAUNIER DUVAL ECCI
Manufacturer : 17, rue de la Petite Baratte - BP 41535
F-44315 NANTES CEDEX 03
- **Type de chaudière :** CHAUDIERE BASSE TEMPERATURE
Type of boiler : DOUBLE SERVICE
(Types B22, C12, C32, C42, C52, C82)
LOW TEMPERATURE BOILER
COMBINED BOILER
(Types B22, C12, C32, C42, C52, C82)
* CHAUDIERE STANDARD – STANDARD BOILER
(Types B22, C12, C32, C42, C52, C82)

Marque commerciale et modèle(s) <i>Trade mark and model(s)</i>	Label <i>Label</i>		
<table border="1"> <tr> <td>SAUNIER DUVAL – RENOVA BULEX</td> </tr> <tr> <td>BULEX – PROTHERM</td> </tr> </table>	SAUNIER DUVAL – RENOVA BULEX	BULEX – PROTHERM	2 ★
SAUNIER DUVAL – RENOVA BULEX			
BULEX – PROTHERM			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ THEMACLASSIC F 30 E-A ➤ THEMACLASSIC F AS 30 E-A ➤ THEMAFAST F 30 E-A ➤ THEMPLUS F 30 E ➤ THEMAFAST F 30 E H-MOD ➤ THEMPLUS F 30 E H-MOD ➤ THEMACLASSIC F AS 30-A 			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ THEMAFAST F30 H-MOD 3S (voir *) ➤ THEMACLASSIC F 30 H-MOD 3S 	3 ★		

Paris le : 07 mars 2006

Rév. 6 : 1312BP4025 du 2004/04/19