



**Hermann
Saunier Duval**

Milano 27/08/2018

Vaillant Group Italia certifica che le seguenti pompe di calore marchiate Saunier Duval aria/aria in combinazione multisplit:

Modello	Tipo	nomenclatura	unità esterna	unità interne
VivAir Uni Comfort	Dual 2,0+2,0 kW	SDH 19-040 W2O4	SDH 19-040 MC2NO	SDH 19-020 NWI (x2)
VivAir Uni Comfort	Dual 2,0+2,5 kW	SDH 19-046 W2O5	SDH 19-050 MC2NO	SDH 19-020 NWI SDH 19-025 NWI
VivAir Uni Comfort	Dual 2,5+2,5 kW	SDH 19-052 W2O5	SDH 19-050 MC2NO	SDH 19-025 NWI (x2)
VivAir Uni Comfort	Dual 2,5+3,5 kW	SDH 19-061 W2O5	SDH 19-050 MC2NO	SDH 19-025 NWI SDH 19-035 NWI
VivAir Uni Comfort	Trial 2,0+2,5+2,5 kW	SDH 19-072 W3O7	SDH 19-070 MC3NO	SDH 19-020 NWI SDH 19-025 NWI(x2)
VivAir Uni Comfort	Trial 2,5+2,5+3,5 kW	SDH 19-087W3O8	SDH 19-080 MC4NO	SDH 19-025 NWI (x2) SDH 19-035 NWI
VivAir Top Comfort	Dual 2,0+2,0 kW	SDH 20-040 W2O4	SDH 20-040 MC2NO	SDH 20-020 NWI (x2)
VivAir Top Comfort	Dual 2,0+2,5 kW	SDH 20-046 W2O5	SDH 20-050 MC2NO	SDH 20-020 NWI SDH 20-025 NWI
VivAir Top Comfort	Dual 2,5+2,5 kW	SDH 20-052 W2O5	SDH 20-050 MC2NO	SDH 20-025 NWI (x2)
VivAir Top Comfort	Dual 2,5+3,5 kW	SDH 20-061 W2O5	SDH 20-050 MC2NO	SDH 20-025 NWI SDH 20-035 NWI
VivAir Top Comfort	Trial 2,0+2,5+2,5 kW	SDH 20-072 W3O7	SDH 20-070 MC3NO	SDH 20-020 NWI SDH 20-025 NWI(x2)
VivAir Top Comfort	Trial 2,5+2,5+2,5 kW	SDH 20-078 W3O8	SDH 20-080 MC4NO	SDH 20-025 NWI (x3)
VivAir Top Comfort	Trial 2,5+2,5+3,5 kW	SDH 20-087 W3O8	SDH 20-080 MC4NO	SDH 20-025 NWI (x2) SDH 20-035 NWI

sono dotate di compressore con variatore di velocità del tipo inverter e alle potenze sopra elencate misurate nelle condizioni di prova 7°C/20°C eseguite ai sensi della norma UNI EN 145511:2004, rispettano sia i criteri di ammissibilità ai sensi dell'allegato I tabella 3 del D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico) che i criteri di ammissibilità ai sensi alle prescrizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis, all'allegato I del DM 19 febbraio 2007, modificato dal DM 26 ottobre 2007 e DM 7 aprile 2008 attuativo della legge finanziaria 2008 : disposizioni per la detrazione di spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi del art. 1 comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n° 296 e successive modifiche ed integrazioni. Tali pompe di calore pertanto presentano valori di COP ed EER rispondenti alle prescrizioni di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009.

Vaillant Group Italia S.p.A.
Amministratore Delegato
Gherardo Magri

Vaillant Group Italia S.p.A.
Direttore Marketing
Stefano Negri

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Vaillant GmbH - Capitale Sociale € 9.300.000 Int. Vers.

Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano - Tel +39 02 607 490 1 - Fax +39 02 607 490 603

R.E.A. Milano n. 1307263 - Registro Imprese Milano e C.F. 01905300164 - P.I. 09613720151 - Registro A.E.E. IT08020000003755 - Registro Pile IT09060P00001133