

(Réglement (UE) 426/2016 « Appareils à gaz »)  
(Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances »)

**Certificat numéro : 1312BU5335 (rév. 19)**

**CERTIGAZ**, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :  
**CERTIGAZ**, after examination and verifications, certifies that the appliance :  
**CERTIGAZ**, después de examen y verificaciones, certifica que el aparato :

- **Fabriqué par :** SAUNIER DUVAL ECCI  
*Manufactured by :* 17, rue de la Petite Baratte – BP 41535  
*Fabricado por :* F-44315 NANTES CEDEX 03
  
- **Marque commerciale et modèle(s) :** SAUNIER DUVAL  
*Trade mark and model(s) :*
  - THEMAFAST CONDENS 30-A (H-FR) &(H-VE-EU)
  - THEMPLUS CONDENS 30-A (H-FR)
  - THEMA CONDENS 30-A (H-HU)
  - THEMA CONDENS 30-A (H-IT) \*
  - THEMA CONDENS AS 25-A (H-ES) & (H-FR)
  - THEMA CONDENS AS 25-A (P-VE-EU)& (H-HU)
  
- **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE A CONDENSATION  
*Kind of the appliance :* (Types C13, C33, C43, C53, C83, B23P, C43P\*, C93)  
*Tipo de aparato :* CONDENSING BOILER  
 (Types C13, C33, C43, C53, C83, B23P, C43P\*, C93)  
 \* with accessory 0020081283  
 \* con el accesorio 0020081283
  
- **Désignation du type :** ST CONDENS 5C30-A  
*Type designation :*  
*Designacion del tipo :*

Pays de destination <i>Destination countries</i> <i>Pais de destino</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i> <i>Presiones (mbar)</i>	Catégories <i>Categorias</i> <i>Categorías</i>
FR	8 ; 20-25 ; 37	II2ESI3P ; III1c2Esi3P
ES-PT	20 ; 37	II2H3P
HU	25 ; 30	II2HS3P
IT *	20 ; 37	II2HM3P

est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz »  
is in conformity with essential requirements of Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances » .

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. 1/1

**Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur.**  
**Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.**

Neuilly, le 29 octobre 2018

Le Directeur Général

Vincent DELARUE

## PERFORMANCES ENERGETIQUES ENERGY PERFORMANCE

**Certificat 1312BU5335 (rév.19)**

CERTIGAZ, Organisme Notifié 92/42/CEE déclare par la présente que, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) N° 813/2013 de la Commission du 2 Août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE:

CERTIGAZ, Notified Body for council Directive 92/42/EEC, hereby declares that, according to article 4 of commission regulation (EU) N°813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC:

**- Fabricant :** SAUNIER DUVAL ECCI  
*Manufacturer :* 17, rue de la Petite Baratte – BP 41535  
F-44315 NANTES CEDEX 03

**- Type de chaudière :** CHAUDIERE A CONDENSATION  
*Type of boiler :* CONDENSING BOILER

Marque commerciale Trade mark/ Modèle(s) -Model(s)	Symbole * / Symbol * Unité / Unit									
	$\eta_4$ (%)	$\eta_1$ (%)	P 4 (kW)	P 1 (kW)	elmax (kW)	elmin (kW)	P SB (kW)	P stby (kW)	P ign (kW)	$\eta_s$ (%)
<b>SAUNIER DUVAL</b>										
THEMAFAST CONDENS 30-A THEMAPLUS CONDENS 30-A THEMA CONDENS 30-A THEMA CONDENS AS 25-A	88	98.4	24.4	8.2	0.035	0.013	0.003	0.036(FR) 0.042	0	93
<b>HERMANN SAUNIER DUVAL</b>										
THEMAFAST 4 CONDENSING 30-A THEMA CONDENS 30-A	88	98.4	24.4	8.2	0.035	0.013	0.003	0.042	0	93
<b>PROTHERM</b>										
PANTHER CONDENS 25 KKO-A	88	98.4	24.4	8.2	0.035	0.013	0.003	0.045	0	93
<b>BULEX</b>										
THEMA CONDENS 25/30-A THEMA CONDENS AS 25-A	88.5	98.4	24.4	8.2	0.035	0.013	0.003	0.042	0	93

**Ont été évalués selon les Règles citées ci-avant et le(s) rapport(s) d'essais n°**  
Have been tested according above mentioned Rules and test(s) report(s) n°  
**SDECCI - 09/02 + 09/27 + 14/12 + 14/08**

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. 1/1

Neuilly, le 29 octobre 2018

\*legend:  
useful efficiencies :  $\eta_4$  : At rated heat output and high-temperature regime;  $\eta_1$  : At 30 % of rated heat output and low-temperature regime.  
Useful heat output : P 4 : At rated heat output and high-temperature regime; P 1 : At 30 % of rated heat output and low-temperature regime.  
Auxiliary electricity consumption : elmax : At full load; elmin : At part load; P SB : In standby mode.  
Other items : P stby : Standby heat loss; P ign : Ignition burner power consumption  
 $\eta_s$  : seasonal space heating energy efficiency (calculated value, for boilers below 70kW heat output)  
High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet. 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C and for other boilers 50 °C return temperature (at heater inlet).  
Low temperature means for condensing boilers  
calculated values are based on gross calorific value (reference conditions 15°C.15°C, 1013,25mbar)



(Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz »)  
(Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances »)

CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :  
CERTIGAZ, attests that appliances marketed by :

ATTESTATION NUMERO 107 M (rév.4)

**Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale**  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant  
GmbH  
**Via Benigno Crespi, 70**  
**I-20159 MILANO**

- **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE A CONDENSATION  
*Kind of the appliance :* (Types C13, C33, C43, C53, C83, B23P, C43P\*, C63, C93)  
CONDENSING BOILER  
(Types C13, C33, C43, C53, C83, B23P, C43P\*, C63, C93)  
\* with accessory 0020081283  
Température ambiante fonctionnelle – 0/60 °C  
Fonctional ambient temperature – 0/60 °C

- **Marque commerciale et modèle :** HERMANN SAUNIER DUVAL  
*Trade mark and model(s) :*  
➤ THEMAFAST 4 CONDENSING 30-A (H-IT)  
➤ THEMA CONDENS 30-A (H-IT)

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
IT	20 ; 37	II2H3P ; II2HM3P

Pin number	1312BU5335 (rév.19)
ED 92/42	4★

sont conformes aux exigences essentielles de la directive "Rendement des chaudières"  
92/42/CE.

are in conformity with the essential requirements directives of the "Boiler efficiency" 92/42/EC.

est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ».  
is in conformity with essential requirements of Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances » .

Toute reproduction de cette attestation doit l'être dans son intégralité 1/1  
Reproduction of this attestation must be in full

Neuilly, le 29 octobre 2018

Le Directeur Général



Vincent DELARUE

(Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz »)  
(Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances »)

CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :  
CERTIGAZ, attests that appliances marketed by :

ATTESTATION NUMERO 108 M (rév.4)

**BULEX**  
**Golden Hopestraat 15 ,1620 Drogenbos**  
**Belgique**

- **Genre de l'appareil** : CHAUDIERE A CONDENSATION  
*Kind of the appliance* : (Types C13, C33, C43, C53, C83, B23P, C33X\* , C43P\*\*, C93)  
CONDENSING BOILER  
(Types C13, C33, C43, C53, C83, B23P, C33X\* , C43P\*\*, C93)  
\*Only for LU  
\*\* C43P with accessory 0020081283

- **Marque commerciale et modèle** : **BULEX**

*Trade mark and model(s)* :  
➤ **THEMA CONDENS AS25-A (E-BE)**  
➤ **THEMA CONDENS 25/30-A (E-BE)**

<b>Pays de destination</b> <i>Destination countries</i>	<b>Pressions (mbar)</b> <i>Pressures (mbar)</i>	<b>Catégories</b> <i>Categories</i>
<b>BE</b>	<b>20/25 – 37</b>	<b>I2E(S) – I3P</b>
<b>LU</b>	<b>20</b>	<b>I2E</b>

<b>Pin number</b>	<b>1312BU5335 (rév. 19)</b>
<b>ED 92/42</b>	<b>4★</b>

sont conformes aux exigences essentielles de la directive "Rendement des chaudières" 92/42/CE .

are in conformity with the essential requirements directives of the "Boiler efficiency" 92/42/EC.

est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ».  
is in conformity with essential requirements of Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances »

Toute reproduction de cette attestation doit l'être dans son intégralité  
Reproduction of this attestation must be in full

1/1

Neuilly, le 29 octobre 2018

Le Directeur Général



Vincent DELARUE

(Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz »)  
(Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances »)

CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :  
CERTIGAZ, attests that appliances marketed by :

ATTESTATION NUMERO 109 M (rév.4)  
Protherm s.r.o.  
Jurkovicova 45, 90901 Skalica, Slovakia

- Genre de l'appareil : CHAUDIERE A CONDENSATION  
*Kind of the appliance* (Types C13, C33, C43, C53, C83, B23P, C43P\*\*, C93)  
(Types C13x\*, C33x\*, C43x\*, C53\*, C83\*)  
: CONDENSING BOILER  
(Types C13, C33, C43, C53, C83, B23P, C43P\*\*, C93)  
(Types C13x\*, C33x\*, C43x\*, C53\*, C83\*)  
\* Only for LT  
\*\* C43P, with accessory 0020081283

- Marque commerciale et modèle : PROTHERM  
*Trade mark and model(s) :*  
➤ PANTHER CONDENS 25 KKO-A (H-CZ)  
➤ PANTHER CONDENS 25 KKO-A (H-SK)  
➤ PANTHER CONDENS 25 KKO-A (H-VE-EU)

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
CZ-SK-LT	20 ; 37	II2H3P

Pin number	1312BU5335 (rév. 19)
ED 92/42	4★

sont conformes aux exigences essentielles de la directive "Rendement des chaudières" 92/42/CE.

*are in conformity with the essential requirements directives of the "Boiler efficiency" 92/42EC.*

est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ».  
*is in conformity with essential requirements of Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances »*

Toute reproduction de cette attestation doit l'être dans son intégralité 1/1  
Reproduction of this attestation must be in full

Neuilly, le 29 octobre 2018

Le Directeur Général  
  
Vincent DELARUE