

(Directives 90/396/CEE « Appareils à gaz » et 92/42/CEE « Rendement des chaudières »)
(« Gas appliances » 90/396/EEC and 92/42/EEC « Boilers efficiency » Directives)

Numéro : 1312BP4024 (rév. 1)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance:

- **Fabriqué par :** SAUNIER DUVAL ECCI
Manufactured by : 17, rue de la Petite Baratte – BP 41535
F-44315 NANTES CEDEX 03

- **Marque commerciale et modèle(s) :** SAUNIER DUVAL – RENOVA BULEX
Trade mark and model(s) : PROTHERM
➤ THEMACLASSIC C 30 E-A
➤ THEMACLASSIC C AS 30 E-A
➤ THEMFAST C 30 E
➤ THEMPLUS C 30 E

- **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE BASSE TEMPERATURE
Kind of the appliance : DOUBLE SERVICE (Type B11BS)
LOW TEMPERATURE BOILER
COMBINED BOILER (Type B11BS)

- **Désignation du type :** PERF OC 30 E
Type designation :

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
BE	20/25	I2E+
BE	28-30/37	I3+
FR	20/25 ; 28-30/37	II2E+3+
IT-ES-PT	20 ; 28-30/37	II2H3+
LU	20	I2E

est conforme aux exigences essentielles des directives « Appareils à gaz » 90/396/CEE et « Rendement des chaudières » 92/42/CEE.

is in conformity with essential requirements of 90/396/EEC « Gas appliances » and 92/42/EEC « Boiler efficiency » directives.

CERTIGAZ
Le Directeur Général


Yannick ONFROY

Paris le : 04 novembre 2004

PERFORMANCES ENERGETIQUES
ENERGY PERFORMANCE

Directive 92/42/CEE « Rendement des chaudières »

92/42/EEC « Boilers efficiency » Directive

Annexe au certificat**Numéro : 1312BP4024** (rév. 1)

- **Fabricant :** SAUNIER DUVAL ECCI
Manufacturer : 17, rue de la Petite Baratte - BP 41535
F-44315 NANTES CEDEX 03
- **Type de chaudière :** CHAUDIERE BASSE TEMPERATURE
Type of boiler : DOUBLE SERVICE (Type B11BS)
LOW TEMPERATURE BOILER
COMBINED BOILER (Type B11BS)

Marque commerciale et modèle(s) <i>Trade mark and model(s)</i>	Label <i>Label</i>
SAUNIER DUVAL – RENOVA BULEX – PROTHERM	
➤ THEMACLASSIC C 30 E-A ➤ THEMACLASSIC C AS 30 E-A ➤ THEMFAST C 30 E ➤ THEMPLUS C 30 E	2 ★

**Monsieur Yannick GAUDIN
SAUNIER DUVAL ECCI
17, rue de la Petite Baratte – BP 41535**

ligne directe : 01 44 01 87 83

vos références :

nos références : CL/DMO/courrier/2005/04-101

F-44315 NANTES CEDEX 03

Objet : MARQUAGE CE

DIRECTIVE APPAREILS A GAZ 90/396 CEE

GAS DIRECTIVE APPLIANCES 90/396 EEC

le : 20 avril 2005

Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la déclaration de conformité concernant la SARDAIGNE, suite à votre demande.


CERTIGAZ, atteste que les chaudières sont conformes aux certificats d'examen CE de type.

Numéros	Marques commerciales et modèles	Gaz –Catégorie Pression	Pays
1312BP4024	SAUNIER DUVAL ➤ THEMACLASSIC C 30 E-A ➤ THEMAFAST C 30E	Mélange AIR/PROPANE	IT (SARDAIGNE)

Les chaudières sont utilisés avec le mélange de gaz suivant :
50% G 31 et 50% air
Pression 18 à 25 mbar

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**CERTIGAZ
Responsable Certification
Appareils à gaz**


Carole LAVIE

ATTESTATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Par la présente nous vous confirmons l'acceptation des résultats des essais avec de l'Air Propané, faits avec nous dans votre laboratoire accrédité COFRAC.

Comme gaz d'essai nous avons utilisé un mélange d'air (50%) et propane (50%), avec une pression d'alimentation de 20 mbars (essais faits dans la plage de pression entre 18 et 25 mbar).

Cette attestation de conformité est valable pour les appareils couverts par le certificat CE suivant :

- 1312BP4024

et seulement si exhibée ensemble avec le certificat CE.

TECHNICAL CONFORMITY CERTIFICATE

By this letter we acknowledge the results of the tests with Air Propane, performed under our control in your laboratory accredited by COFRAC.

As test gas a mixture of Air (50%) and Propane (50%) has been used, with a supply pressure of 20 mbar (tests performed within the range of 18 and 25 mbar).

This certificate of conformity is applicable to the appliances covered by the following CE certificate :

- 1312BP4024

and only when exhibited with the CE certificate.

Regards.

CERTIGAZ
Responsable Certification
Appareils à gaz


Carole LAVIE



Paris le : 20 avril 2005