

**ATTESTAZIONE
Certificazione del produttore**

Milano, 04 novembre 2015

Per i seguenti modelli di caldaie a condensazione, vendute sul territorio della Repubblica italiana:

Caldaie a marchio Hermann Saunier Duval

- HELIOTWIN CONDENSING
- DUOTWIN CONDENSING
- MASTER 4 CONDENSING
- THEMAFAST 4 CONDENSING
- MICRA 4 CONDENSING - MICRA 4 SB CONDENSING
- SEMIATEK 4 CONDENSING
- SPAZIO 4 CONDENSING - SPAZIO 4 SB CONDENSING
- SPAZIOZERO 4 CONDENSING - SPAZIOZERO 4 SB CONDENSING
- THESI R CONDENSING
- MAXI HE CONDENSING

Vaillant Group Italia S.p.A. dichiara quanto segue:

Detrazione del 65% per la Legge Finanziaria

I modelli di caldaia sopra elencati sono del tipo "a CONDENSAZIONE" con recupero del calore dei fumi nello scambiatore primario e pertanto sono ricomprese nelle agevolazioni previste dalla Legge Finanziaria (detrazione del 65% in 10 anni) e rispondono alle prescrizioni del **D.M. 19 febbraio 2007 art. 9 comma 4, regolamento di attuazione della Legge Finanziaria 2007 n°296/2006 art.1 comma 347 e s.m.i. prorogata fino al 31 dicembre 2016.**

I suddetti generatori di calore presentano un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$.

Locale di installazione

I modelli di caldaia sopra elencati sono classificati come TIPO C a camera stagna e tiraggio forzato, e pertanto possono essere installati in qualunque locale rispettando le condizioni di cui alle Norme UNI 7129 per i modelli di portata termica al focolare non superiore a 35 kW e al D.M 12.4.1966 per i modelli di portata termica al focolare superiore a 35 kW.

Per l'installazione di una singola caldaia di portata termica al focolare non superiore a 35 kW in un locale ad uso abitativo o per l'installazione di più caldaie di portata termica al focolare non superiore a 35 kW in locali non direttamente comunicanti non si ricade nel campo di applicazione del D.M. 12.04.1996, ovvero non è necessario realizzare un "locale tecnico" ai sensi della disciplina di prevenzione incendi, a condizione che gli altri eventuali apparecchi a gas presenti nel medesimo locale siano di tipo "domestico" e la potenza unitaria di ciascuno sia non superiore a 35 kW.

In ogni caso nessuno dei modelli di caldaia sopra elencati può essere installato in locali adibiti ad autorimessa, box e simili (D.M 1.2.1986) e in locali ove vengano impiegate sostanze del tipo: solventi, infiammabili o altre sostanze chimiche aggressive.

Gherardo Magri
Amministratore DelegatoStefano Negri
Direttore Marketing