

Milano, 15 novembre 2016

DICHIARAZIONE

Con la presente si dichiara quanto segue.

In riferimento all'art.5, comma 9-bis, lettera e), al comma 9-ter, lettera iii), del D. P. R. n.412/1993 sottoposti a modifica dall'art.14, commi 8 e 9 del D.Lgs. 102/2014 e in base alle definizioni di cui all'art.2, lett.f) del D.I.26/06/2015 (Decreto requisiti minimi) i seguenti generatori di calore a condensazione:

Combitek Condensing, Thematek Condensing, Semiatek 4 Condensing, Micra 4 Condensing, ThemaFast 4 Condensing, Master 4 Condensing, Spaziozero 4 Condensing, Spazio 4 Condensing, DuoTwin Condensing, HelioTwin Condensing

quando abbinati a pompe di calore **Genia Air**

si possono considerare "**GENERATORI IBRIDI COMPATTI**" che utilizzano più fonti energetiche integrate tra loro.

Inoltre:

le sopracitate caldaie a condensazione sono classificate in "**classe 5**" come emissioni di NOx. (*non superiori a 70 mg/kWh*) ai sensi della **Norma UNI EN 15502-1** (8.13 NOx tabella n.4) e le sopracitate pompe di calore soddisfano rispettivamente i valori di rendimento e di C.O.P./E.E.R. previsti dall'Appendice B, paragrafo 1.3, commi 1 e 2, del D.I. 26/06/2015 (Decreto requisiti minimi).

Vaillant Group Italia S.p.A.
Amministratore Delegato
Gherardo Magri

Vaillant Group Italia S.p.A.
Direttore Marketing
Stefano Negri

