

Milano, maggio 2019

DICHIARAZIONE

In riferimento al D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0) Vaillant Group Italia S.p.A. certifica che i seguenti modelli di generatori di calore a condensazione aventi portata termica al focolare maggiore o uguale a 34,8 kW (30.000 kcal/h):

Modello	Potenza utile nominale (kW)	Rendimento termico minimo richiesto (93+2logPn) (%)	Rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale (%)
Thema Condens 48 SB-A	44,1	96,3	97,5
Thema Condens 65 SB-A	58,7	96,5	97,8
Thesi R Condensing 45	44,1	96,3	98,0
Thesi R Condensing 65	63,7	96,6	98,0
Thesi R Condensing 80	74,7	96,7	98,0

presentano un rendimento termico utile maggiore o uguale a $93 + 2 \cdot \log P_n$ (misurato secondo le norme UNI15502), ai sensi di quanto riportato nella tabella 2 dell'Allegato I del D.M. 16/02/2016.

Vaillant Group Italia S.p.A.
Amministratore Delegato
Gherardo Magri

Vaillant Group Italia S.p.A.
Direttore Marketing
Stefano Negri