

Milano, 16 novembre 2016

DICHIARAZIONE

In riferimento al D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0) Vaillant Group Italia S.p.A. certifica che i seguenti modelli di generatori di calore a condensazione aventi portata termica al focolare maggiore o uguale a 34,8 kW (30.000 kcal/h):

- **Thesi R Cds 45**
- **Thesi R Cds 65**
- **Thesi R Cds 80**
- **Maxi HE 80/3**
- **Maxi HE 120/3**
- **Maxi HE 160/3**
- **Maxi HE 200/3**
- **Maxi HE 240/3**
- **Maxi HE 280/3**

presentano un rendimento termico utile maggiore o uguale a $93 + 2 \cdot \log P_n$ (misurato secondo le norme UNI15502), ai sensi di quanto riportato nella tabella 2 dell'Allegato I del D.M. 16/02/2016.

Vaillant Group Italia S.p.A.

Amministratore Delegato
Gherardo Magri

Vaillant Group Italia S.p.A.

Direttore Marketing
Stefano Negri

